



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**
667000, г. Кызыл, ул. Шетникова-Кравченко, д.44 тел.(39422) 6-63-58; (39422) 6-63-43; und@17.mchs.gov.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
УЛУГ-ХЕМСКОГО И ЧАА-ХОЛЬСКОГО РАЙОНОВ**
668210, Улуг-Хемский район, город Шагонар, ул. Магистральная, д. 15, тел. (39436) 2-15-57; ond.ulug-hem@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора, адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 109/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа с. Хайыраканский муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Улуг-Хемского и Чаа-Хольского районов по пожарному надзору Оюн Э.О. № 109 от «25» октября 2021

г. «17» ноября 2021 г. в период с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин.

государственным инспектором Улуг-Хемского и Чаа-Хольского районов по пожарному надзору, старшим лейтенантом внутренней службы, Нигмадзяновым Вадимом Ильдаровичем

(органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Хайыраканский муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», Айыр-оол Солангы Коковна.

(должности, фамилия, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<i>Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а также не организуется техническое обслуживание и не проводится пусконаладочные испытания (проверка на работоспособности) указанных систем противопожарной защиты. Результаты технического обслуживания и пусконаладочные испытания систем противопожарной защиты не вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</i>	<i>п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>	<i>01.03.2022 г.</i>	
2.	<i>Система пожарной сигнализации не обеспечена подачи сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации</i>	<i>часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</i>	<i>01.03.2022 г.</i>	
3.	<i>Руководителем организации на 3 этаже не обеспечивается своевременное соблюдение сроков перезарядки и (или) своевременной замены огнетушителей</i>	<i>п. 60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>	<i>01.03.2022 г.</i>	
4.	<i>Не произведена огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли, окончен гарантированный срок эксплуатации огне-</i>	<i>п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении</i>	<i>01.03.2022 г.</i>	

защитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты	Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Хайыраканский муниципального района «Улуг-Хемский ко-жуун Республики Тыва», Айыр-оол Солангы Коковна.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ 
(подпись)

Государственный инспектор Улуг-Хемского и Чаа-Хольского районов по пожарному надзору старший инспектор внутренней службы Нигмадзянов В. И.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.