



Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Хайыраканский муниципального района "Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва", осуществляющей свою деятельность по адресу: Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с. Хайыракан, ул. Кускелдей, д. 12, Айыр-оол Солангы Коковне

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

«17» ноября 2021 г.

с. Хайыракан  
(город, село, район)

Я, государственный инспектор Улуг-Хемского и Чаа-Хольского районов по пожарному надзору Нигмадзянов Вадим Ильдарович

(указывается должность государственного инспектора, рассматриваемого дело)

рассмотрев постановление № 51 от «17» ноября 2021 г. и материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Хайыраканский муниципального района "Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва", Айыр-оол Солангы Коковну,

(указывается наименование юридического лица или Ф.И.О. виновного должностного лица или гражданина)

находящегося (зарегистрированного) по адресу: Улуг-Хемский район, с. Хайыракан, ул. Шойдун, д. 9, кв. 2,  
(указывается юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что: 17" ноября 2021 г. в 13 час. 00 мин., в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с. Хайыраканский муниципального района "Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва", расположенной по адресу: Улуг-Хемский район, с. Хайыракан, ул. Кускелдей, д. 12 выявлены нарушения Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а именно:

1) Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а также не организуется техническое обслуживание и не проводится пусконаладочные испытания (проверка на работоспособности) указанных систем противопожарной защиты. Результаты технического обслуживания и пусконаладочные испытания систем противопожарной защиты не вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

2) Система пожарной сигнализации не обеспечена подачи сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

3) Руководителем организации на 3 этаже не обеспечивается своевременное соблюдение сроков перезарядки и (или) своевременной замены огнетушителей (п. 60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

4) Не произведена огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли, окончен гарантированный срок эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты (п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 КоАП РФ.

**ТРЕБУЮ:**

1) Обеспечить исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а также организовать техническое обслуживание и пусконаладочные испытания (проверка на работоспособности) указанных систем противопожарной защиты. Результаты технического обслуживания и пусконаладочные

испытания систем противопожарной защиты вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

2) Обеспечить систему пожарной сигнализации подачи сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

3) Обеспечить на 3 этаже исправность огнетушителей (п. 60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

4) Произвести огнезащитную пропитку деревянных конструкций кровли (п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(подпись лица, выдавшего постановление)

Представление получил

« 14 » 11 20 21 г.

представление направлено

(адрес, дата, исходящий №)

Нигмалзянов В.И.  
(Ф.И.О. должностного лица)

Директор школы № 303 с. Тайрланак, Айтун-ул. с.к.

(подпись)