

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»)

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 116,
тел. 5-43-79, факс 5-63-01
<http://17cgie.ru> e-mail: priem@17cgie.ru
ОКПО 01958337, ОГРН 1051700509288 ИНН/КПП 1701037811/170101001

Орган инспекции
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710107 от 30.12.2015 г.

Утверждаю
И.о. главного врача ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Тыва"
Оюн С.С. Оюн
« 14 » мая 2025 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) государственным
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, которые предполагается использовать для отдыха и оздоровления детей и
молодежи
№ 93 от 14.05 2025г.

Заявитель: МБОУ СОШ с. Хайыраканский муниципального района «Улуг-Хемский
кожуун Республики Тыва».

ИНН: 1714005253; ОГРН: 1041700689436.

Юридический адрес: Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с. Хайыракан, ул. Кускелдей
д. 12.

Наименование объекта инспекции: летний оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей «Радуга» на базе МБОУ СОШ с. Хайыраканский муниципального района
«Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», по адресу: Республика Тыва, Улуг-Хемский район,
с. Хайыракан, ул. Кускелдея д. 12.

Заявленный вид деятельности, работ, услуг: организация оздоровительного учреждения
с дневным пребыванием детей в период каникул.

Цель: экспертиза соответствия государственным санитарным правилам зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагаются
использовать для функционирования оздоровительного учреждения с дневным пребыванием
детей в период каникул.

Дата проведения инспекции: 14.04.2025 г. – 14.05.2025 г.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявление на
проведение работ (выполнение услуг) от 04.04.2025 г. № 93.

**Материалы и нормативные документы, используемые при проведении санитарно-
эпидемиологической экспертизы:**

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН
1.2.3686-21);

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

*При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы проведены лабораторно-
инструментальные исследования, испытания:*

- проба питьевой воды из нецентрализованного водоснабжения (протокол лабораторных испытаний от 21.04.2025 г. № 17-01-02/00883-25).

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Детское оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей «Радуга» организовывается на базе МБОУ СОШ с. Хайыраканский муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» (далее - оздоровительное учреждение), которое размещено в трехэтажном здании, по адресу: Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с. Хайыракан, ул. Кускелдея д. 12.

Материалы и документы для организации оздоровительного учреждения представлены в полном объеме.

Всего количество сотрудников, планируемых в работе оздоровительного учреждения в одну смену - 12, в том числе: начальник лагеря – 1, воспитатели – 2, психолог -1, инструктор по физической культуре-1, повар-1, помощник повара – 1, мойщик посуды – 1, уборщица пищеблока – 1, медицинский работник – 1, рабочий по обслуживанию – 1, охранник-1.

Всеми сотрудниками оздоровительного учреждения пройдено гигиеническое обучение и аттестация, что соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Оздоровительное учреждение планируется организовать в две смены, планируемыми сроки лагеря: 1 смена с 02.06.2025 г. по 22.06.2025 г., 2 смена: с 26.06.2025 г. по 16.07.2025 г.

Перерыв между сменами для проведения генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств и санитарной обработки, составляет 3 дня, что соответствует п. 3.11.2. СП 2.4.3648-20.

Продолжительность оздоровительной смены - 21 календарных дней, что соответствует требованиям п. 3.11.2. СП 2.4.3648-20.

Количество детей в одну смену – 30 детей.

Отрядов в летнем лагере – 2, по 15 детей в каждом.

Организация отдыха детей в летнем лагере с 8.30 до 14.30 ч., с 2-х разовым питанием (завтрак, обед), без организации сна, утвержден начальником лагеря и предусматривает:

- Сбор детей;
- Утренняя зарядка;
- Завтрак;
- Общественно полезный труд, работа кружков и секций;
- Оздоровительные процедуры;
- Обед;
- Свободное время;
- Уход детей домой.

Территория, прилегающая к зданию, огорожена по всему периметру и имеются зеленые насаждения, отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники. Территория содержится в чистоте и освещена в темное время суток, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории оздоровительного учреждения выделены зоны: игровая, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Занятия по физической культуре, спортивные соревнования будут проводиться в физкультурно-спортивной площадке. При дождливой или ветреной погоде, будут использовать спортивный зал.

Спортивная площадка оснащена футбольным, волейбольным и баскетбольным полем, площадка имеет натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Игровая площадка оборудована теневым навесом, скамейками.

Хозяйственная зона расположена у входа в производственные помещения столовой с самостоятельным въездом с улицы.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнера на 1 м по периметру во все стороны. Площадка с трех сторон оборудована

Уборочный инвентарь выделен и промаркирован в соответствии назначения помещений. Для хранения уборочного инвентаря выделено помещение. Уборка помещений проводится по утвержденному графику.

В помещениях пребывания (игровая, кружковых) детей для проведения дезинфекции воздушной среды предусмотрены настенные приборы (3) по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты:

- маски медицинские одноразовые – 100 шт;
- одноразовые перчатки – 100 пар;
- кожный антисептик – 10 шт.;
- дезинфицирующее средство «Ника –Хлор» – 5 упак.

В МБОУ СОШ с. Хайыраканский имеется 3 бесконтактных термометра для измерения температуры тела детей и сотрудников лагеря.

Медицинский кабинет не имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность.

Медицинский блок размещен на 1 этаже здания оздоровительного учреждения, состоит из кабинета приема и процедурного кабинета.

Кабинет приема оснащен рабочим столом, стулом, шкаф для документаций, ростомером, весами, спирометром, динамометром, бесконтактным термометром, передвижной бактерицидной лампой закрытого типа, кушеткой, ширмой.

Процедурный кабинет оснащен медицинским столом, шкафом для медикаментов, умывальной раковиной, емкостью для отходов.

Для соблюдения правил личной гигиены в медицинском кабинете установлена умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Предусмотрен шкаф для раздельного хранения личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды.

В медицинском кабинете имеется следующая медицинская документация: «Бракеражный журнал пищевых продуктов и продовольственного сырья», «Бракераж готовых блюд», «Журнал здоровья», Журнал «С-витаминации третьих блюд», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Журнал учета медикаментов», «Журнал учета неисправности технологического и холодильного оборудования», «Журнал регистрации инфекционных заболеваний», «Журнал генеральных уборок».

Организация питания: пищеблок летнего лагеря будет работать на продовольственном сырье. Горячее питание детей организовано в столовой оздоровительного учреждения путем приготовления горячих готовых блюд 2 раза в день: завтрак, обед.

Пищеблок размещен в здании оздоровительного учреждения, представлен следующими помещениями:

- обеденный зал;
- горячий цех с моечной зоной;
- складское помещение для хранения пищевых продуктов.

Внутренняя отделка производственных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (обеденными столами (8), стульями-32, рассчитан на 30 посадочных мест), умывальные раковины (2), столы для грязной посуды (2), шкаф для спецодежды, стол для овощей, стол для чистой посуды, посудомоечные машины (2), стеллажи для чистой посуды (2), холодильники (3), морозильник (1), микроволновая печь, навесные шкафы (3), напольные шкафы (3).

- Поставщиками продуктов питания и продовольственного сырья являются:
- бутилированная вода - ИП Болат-оол А.Т. (договор от 27.03.2025 г. б/н);
 - хлеб, хлебобулочные изделия - ИП Осур Инга К. (договор от 22.03.2025 г. б/н);
 - продукты питания – ИП Болат-оол А.Т (договор от 27.03.2025 г. б/н).

Питание детей будет осуществляться посредством реализации основного примерного 14 дневного меню, включающего горячее питание.

Имеется разработанное и утвержденное 14-дневное примерное меню оздоровительного учреждения с дневным пребыванием, что соответствует требованиям п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Примерное меню для организации питания детей дифференцировано по возрастной категории: от 7 до 17 лет.

Предусмотрено 2-хразовое питание детей (завтрак, обед), при гигиеническом нормативе количество обязательных приемов пищи в организации с дневным пребыванием в период каникул продолжительностью нахождения ребенка в организации до 6 часов (с 8:00 до 14:00) – два приема пищи (завтрак и обед), что соответствует требованиям п. 8.1.2. прил. 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представленное 14-дневное примерное меню разработано на период не менее двух недель, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Разработанное примерное меню содержит данные о приеме пищи, наименовании блюда, выходе блюд, количественном составе пищевых веществ (белки, жиры, углеводы) в каждом блюде, энергетической ценности блюда, номере рецептуры блюд, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В примерном меню не отмечается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие 2 дня.

Примерный набор продуктов питания не содержит пищевую продукцию, которая не допускается при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представленная программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготавливаемых блюд в МБОУ СОШ с. Хайыраканский, утверждена директором Айыр-оол С.К., производственный контроль проводится в соответствии с порядком и периодичностью, включены, лабораторные исследования и испытания, что соответствует п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой (халат, брюки, головной убор, легкая нескользкая рабочая обувь) которая хранится в шкафу, отдельно от рабочей одежды и обуви, что соответствует п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4 3590-20.

Договор на проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий в пищеблоке площадью – 82,8 м², заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» от 07.02.2025 г. № 75.

Проведение работ по дератизации, дезинсекции помещений пищеблока, медицинского кабинета по договору запланировано в мае 2025 г.

Вентиляция: за счет окон и вентиляционных каналов.

В горячем цехе над электрической плитой установлена локальная вытяжная система вентиляции с механическим побуждением, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Для проветривания помещений оздоровительного учреждения предусмотрены открывающиеся поворотнo-откидные створки. На открывающихся форточках столовой, игровых, помещений медицинского назначения предусмотрены москитные сетки от залета кровососущих насекомых, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СанПиН 2.4.3648-20.

Отопление: местная котельная.

Освещение – естественное через оконные проемы.

Система искусственного освещения в помещениях общая. В качестве источников света используется светодиодные лампы в потолочных светильниках.